

花都区城镇污水处理厂运行情况公示表（2025年3月）

填报单位：（公章）



污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	日均处理量 (万吨/日)	进水COD浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
新华污水处理厂	29.9	28.69	300	289.81	30	31.98	是	无
狮岭污水处理厂	11.9	9.00	300	383.42	30	35.98	是	无
花东污水处理厂	4.9	4.44	300	236.53	30	25.01	是	无
炭步污水处理厂	2.5	0.92	300	191.94	30	35.37	是	无
赤坭污水处理厂	2	1.15	300	220.54	30	32.86	是	无

污水 处理厂 名称	设计规模 (万吨/日)	日均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度 设计标准 (mg/l)	平均进水 氨氮浓度 (mg/l)	出水 是否达标	超标项目 及数值
梯面污水 处理站	0.13	0.07	300	115.39	30	15.31	是	无
白云国际 机场污水 处理厂	2.8	1.72	550	661.61	45	82.42	是	无
花山净水 厂	7	2.82	300	234.43	30	31.97	是	无
大陵河三 华净水厂	5	2.17	300	253.82	30	37.52	是	无